



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Al SUE COMUNE DI CATANZARO
sue.catanzaro@pec.calabriasue.it

Oggetto: Valutazione del Progetto art. 3 del D.P.R. 151/2011

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Istanza pervenuta in data: 05.04.2022 - PROT. COM-CZ N.5219
Ditta: Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro
Indirizzo dell'attività: Viale Europa, Località Germaneto – 88100, Catanzaro (CZ)
Descrizione attività principale: Aule universitarie
Attività di cui al D.P.R. 151/2011 n.: 67.4.C
Pratica VVF n.: 7933
Pratica SUE n.: 3754

Con riferimento alla richiesta di parere, indicata in oggetto, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata al progetto, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati tecnici costituenti la progettazione ed alle seguenti prescrizioni:

1. nel caso i locali indicati come "L.T" si configurassero come depositi o magazzini destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e/o archivi vari per i servizi amministrativi, devono essere opportunamente compartimentati con caratteristiche REI 60 e nel caso il carico d'incendio superasse il valore di 30 MJ/mq deve essere installato all'interno di detti locali un impianto di rilevazione automatica d'incendio;
2. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà rispettare le linee guida dettate dalla Circolare Ministeriale n.1324 del 07/02/2012 e s.m.i.;

Completate le opere di cui al progetto approvato, si fa presente che a lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la "Segnalazione Certificata Inizio Attività" (SCIA) seguendo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 01.08.2011 e quindi corredando la stessa della documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 07.08.2012.

Si rammenta opportunamente che, nel caso in cui nell'ambito dell'attività in trattazione vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovrà altresì essere ottemperato a tutto quanto previsto dal D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica

Dott. Ing. Antonio RUFFA

Documento firmato digitalmente

RUFFA ANTONIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
02.07.2022 16:33:06
GMT+01:00



Il COMANDANTE

D.S. Ing. Giuseppe BENNARDO

Documento firmato digitalmente



BENNARDO GIUSEPPE
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
02.07.2022 17:15:09 GMT+01:00